

維持管理等計画（公表用）

事業名称	株式会社 協栄電設	
事業地 (土地の地番は全筆記入すること。)	宮城県黒川郡大郷町土橋字境久根 3-1,6,8 宮城県黒川郡大郷町鶴崎字里部 16-1、17-1,19-7	
設備ID (FIT認定を受けている場合)	A653788B04 A653789B04	
設備の責任者	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	宮城県富谷市成田 1-6-1
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	山崎 健一
	電話番号	022-346-1406
実際に維持管理等を行う者 (委託の場合は、委託先)	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	日本テクノ
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	井上 和彦
	電話番号	022-217-3901
人員配置及び体制計画	責任者： 1 名（電気主任技術者） 作業員： 1 名	
維持管理等の内容・方法 ※作業時期は変更となる場合があります。	年次点検	
	点検の時期	1年に1回
	内容・方法	動作試験・電圧確認・絶縁測定
	月次点検	
	点検の時期	3か月に1回
	内容・方法	動作試験・電圧確認・絶縁測定
	除草作業の時期	6～9月
その他		